



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Vodohospodářské laboratoře, Laboratoř Brno
Soběšická 151, 638 01 Brno, tel: 547 212 417



L 1249

Zkušební laboratoř č. 1249 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana : 1 / 1

Protokol o zkouškách č. 10072 / BP1 / 14

Číslo vzorku : 3344/BP1/14

Místo a bod odběru : Veverská Bítýška - Na Městečku 72 - 2.patro kuchyňka
dřez Datum a čas odběru : 20.10.2014 8:30
Datum a čas příjmu : 20.10.2014 9:12

Zadavatel : Vodárenský svazek 'Bítešsko', Na Městečku 72, Veverská
Bítýška, 664 71

Odebral : Zadavatel

Předmět zkoušky : Pitná voda

Postup odběru :

Rozsah rozboru :

Protokol o odběru :

Datum ukončení zkoušek : 20.10.2014

| Zkouška | Jednotka | Výsledek | Nejistota | Limit | Hodnocení | Identifikace zkoušky | |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|--|--|
| Dusičnany | mg/l | 56,2 | ±10% | 50,0 (NMH) | nevyhovuje | SOP č. 2/2012/III (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061) | |

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění.

Vyhovuje / nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují / nevyhovují hygienickému limitu.

***. - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 20.10.2014

Švestková Jana Mgr.
Vedoucí laboratoře

