

Protokol o zkouškách č. 16108 / BP1 / 20

číslo vzorku: 22934/BP1/20

Místo a bod odběru : Veverská Bítýška - Na Mlýnskému náhonu 72 - 1.patro, kuchyňská skříň, Datum a čas odběru : 23.11.2020
Zákazník: Vodárenský svazek 'Bítešsko', Na Mlýnskému náhonu 72, Veverská Bítýška, 664 71 Datum a čas přijmu : 23.11.2020 11:17
Podmínky zkoušky : Pitná voda **Vzorkoval :** Záměrník Jiří Mgr., chemik analytik
Postup odběru : Odběr vzorků pitných vod SP 1 (SN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-5, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 5667-16, SN EN ISO 19458, Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb.)
Rozsah rozboru : --- **Plán odběru :** 3137/BP1/20
Datum provedení analýz: 23.11.2020 - 25.11.2020

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Nejistota měření	Limit	Hodnocení	Identifikace zkoušky	
Dusi nany	mg/l	85,5	±10%	50,0 (NMH)	nevyhovuje	SOP č. 30/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)	

Nejistota měření: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Nejistota odběru vzorku je 5% a není zahrnuta do nejistoty měření a do hodnocení.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění.

Hodnocení: Vyhovuje / nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují / nevyhovují hygienickému limitu.

*** - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem


Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře za ně neodmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol schválil dne : 26.11.2020

Protokol vystaven dne : 26.11.2020



Mgr. Jana Švestková
Vedoucí pracoviště

-----KONEC PROTOKOLU-----